

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA
3200 Gyöngyös, Fő tér 13., 3201 Gyöngyös, Pf.: 173
Tel.: 36 (06-37) 510-342

Iktató szám:

Tárgy: Felhívás Dobó úti Tagóvoda
épületgépészetének tervezésére
3200 Gyöngyös, Dobó u. 2.

Tisztelt Tervező!

Gyöngyös Városi Önkormányzat Gyöngyös Fő tér 13, mint Ajánlatkérő (a továbbiakban Ajánlatkérő) felhívást tesz közé a Dobó úti Tagóvoda épületgépészetének tervezésére mellékelt műszaki leírás alapján. A műszakileírásban foglaltak szigorúan betartandók!

A tervezés várható kezdése: 2023. február 20.
A tervezés befejezési határideje: 2023. április 15.

A szerződést biztosító mellék kötelezettségek:

- napi kötbér: a nettó vállalási ár 0,1 %-a,
- meghiúsulási kötbér: a nettó vállalási ár 20 %-a,

Pénzügyi, fizetési feltételek:

A végszámla a hiány és hibamentes, sikeres műszaki átadás követően kiadott teljesítés igazolás alapján nyújtható be.

A számla kiegyenlítése a kiadott teljesítés igazolás alapján, a kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással történik.

Az ajánlathoz csatolni kell nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő ellen nincs csőd-vagy felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás alatt és szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Ajánlatot kérjük nettó + áfa, bruttó értékben megadni.

Egyéb kikötések a szerződés vonatkozásában:

A munkavégzés során be kell tartani a többször módosított 191/2009. (IX.15.) kormányrendeletben foglaltakat, továbbá a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás után a rendelet szerint összeállított műszaki átadás-átvételi dokumentációt kell szolgáltatni a Megrendelőnek.

Ajánlat benyújtási határidő: 2023.február 16. (csütörtök) 9.00 óra

Ajánlatok benyújtásának helye: Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság, földszint 52. számú iroda: Izsvák Zsolt műszaki ügyintéző 1 példányban kizárólag zárt borítékban díjmentesen és minimálisan 30 napos érvényességi idővel.

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

Ajánlatok bontása: **2023.február 16. (csütörtök) 09:15** az ajánlatok benyújtási helyén.

Az ajánlattételi határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az ajánlattételi eljárás indoklás nélkül történő eredménytelennek nyilvánítására.

Értékelési szempont: az ajánlati ár.

További információ: Izsvák Zsolt műszaki ügyintéző tel: +36 37 769-132; +36 70 3382488

Gyöngyös, 2023. 02. 07.

Melléklet:

Műszaki dokumentáció

Juhász Katalin
Juhász Katalin
igazgató



1. sz. melléklet

Tárgy:	Ajánlat kérés gépészeti tervezésre
Helyszín:	3200 Gyöngyös, Dobó u 2.
Épület rendeltetése:	Óvoda, bölcsőde
Védettség	Műemlék
Épület leírása:	Az épület 1982-ben épült óvodai és bölcsődei foglalkoztatás céljából, területe: 1640 m ² A földszinten bölcsődei, valamint óvodai, míg az emeleten óvodai foglalkozás van. A kétszintes épület falazata beton, a bővítmény Porotherm téglából készült kiegészítő 5 cm-es hőszigeteléssel. A külső homlokzat vakolt, az épület alatt pince nincs. Az épület lapos tetős.
Jelenlegi Épületgépészeti rendszer	A bölcsődei részben, a helyiségek hőmérséklet szabályozására termostatikus szelepek kerültek beépítésre a hőleadóknál. Részben lemez részben lapradiátoros rendszer működik. A hőigényt 2 db. GK-200/4-M álló gázkazán szolgálja ki külső hőmérséklet vezérléssel és fix fordulatszámú szivattyúkkal.
Tervezési határ	Épületen belüli kazán helyiség
Tervezési feladat	Rendelet és szabványok szerinti hőigény és HMV igény számítása. Meglévő kazánok szivattyúk és HMV tárolók bontása. Új kondenzációs kazánok telepítése füstgáz és frisslevegő csatlakozások, víz és kondenzvíz kezelés. Kazánok vezérlése távoli eléréssel. Kazánházi csőhálózat szükséges mértékű átalakítása és teljes körű szigetelése. Hőszivattyús HMV bojler telepítése. Fűtési és HMV szivattyú cseréje. Engedélyes gázterv készítése, szükség szerinti új gázmérővel. Tervezői árazott és árazatlan költségvetés
Dokumentálás	2 pld. nyomtatott és digitálisan szerkeszthető, illetve PDF formában.
Egyéb információ	Helyszíni bejárás kérhető. További információt Mészáros Péter nyújt (+3670-3874-906)



